



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золотородский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11, телефон: 8 800
456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru, ИНН: 9709038593, ОГРН:
1187746923715

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 2020-04-22



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «НСС-ГРУПП»
Игнатьев Григорий Васильевич

«01» _____ Июля _____ 2021г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) №9632-НСС/21 от 01.07.2021

1	Объект	Камень керамический крупноформатный 9 НФ «КЕТРА 20»
2	Заявитель	Акционерное общество «Специализированный застройщик «ТУС», Филиал АО «СЗ «ТУС» - Завод «КЕТРА». Адрес: Россия, 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, проезд Заводской, дом 1, ИНН: 2129005369, ОГРН: 1022101137398
3	Изготовитель	Акционерное общество «Специализированный застройщик «ТУС», Филиал АО «СЗ «ТУС» - Завод «КЕТРА». Адрес: Россия, 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, проезд Заводской, дом 1, ИНН: 2129005369, ОГРН: 1022101137398
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 9632 от 20 Мая 2021 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	21 Мая 2021 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	01 Июня 2021 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	04 Июня 2021 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания (среднее значение)	
1	Номинальные размеры, мм: - длина, - ширина, - толщина.	400±10 200±5 219±4	398 199 219	ГОСТ 530-2012
2	Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий не допускается более	1,4 % длины любой грани	Не обнаружено	ГОСТ 530-2012
3	Отклонение от плоскости граней изделий не допускается более	3 мм	Не обнаружено	ГОСТ 530-2012
4	Марка по прочности	M100, M125	M125	ГОСТ 530-2012
5	Предел прочности при сжатии, МПа	10,0 – 15,0	13,5	ГОСТ 8462-85
6	Водопоглощение, %, не менее	6,0	12,3	ГОСТ 7025-91
7	Класс средней плотности 1,0 (кг/м³)	1000	1007,8	ГОСТ 7025-91
8	Морозостойкость	F50	F100	ГОСТ 7025-91
9	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м²мин)	0,10≤A≤3,00	1,0	ГОСТ 530-2012
10	Наличие высолов	-	Не обнаружено	ГОСТ 530-2012
11	Наличие известковых включений, см²	Глубина не более 3 мм общей площадью не более 0,2 % площади лицевых граней	Соответствует требованию	ГОСТ 530-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Камни керамические крупноформатные 9 НФ «КЕТРА 20», **выпускаемые** Акционерным обществом «Специализированный застройщик «ТУС», Филиал АО «СЗ «ТУС» - Завод «КЕТРА». Адрес: Россия, 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, проезд Заводской, дом 1, ИНН: 2129005369, ОГРН: 1022101137398, **соответствуют** ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

Исполнитель



Сергеев Иван Максимович

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «НСС-ГРУПП».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.