

Чувашская Республика
Филиал АО «СЗ «ТУС»
Завод «КЕТРА»
с. Красноармейское

Отдел технического контроля
ПАСПОРТ
о качестве № 95
"20" марта 2022 г.

Кирпич и камень керамические

ГОСТ 530-2012

Наименование Камень керамический поризованный 2,1 НФ
Условное обозначение КМ-р 250x120x140/2,1 НФ/150/0,8/50 ГОСТ 530-2012
№ партии 79 Число изделий в партии 74976 шт.
Класс средней плотности 0,8 Пустотность 54 %
Водопоглощение 15,0 %
Скорость начальной абсорбции воды 1,1 кг/(м²·мин.)
Марка по прочности 150 Марка по морозостойкости 50
Удельная эффективная активность
природных радионуклидов класс 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг)
Группа по теплотехнической эффективности высокой эффективности
Коэффициент теплопроводности 0,156 Вт/(м·°С)
Способ изготовления - пластический

Ответственный за приемку:
Начальник лаборатории и ОТК

